

污水消毒试剂调研需求

一、产品参数要求（单过硫酸氢钾复合粉）

- 1.1 主要成分含量 $\geq 21\%$ 。提供第三方检测机构出具的检测报告，并在全国消毒产品网上备案；
- 1.2 活性氧含量 $\geq 11\%$ ，提供第三方检测机构出具的检测报告；
- 1.3 消毒粉 37°C 存放 3 个月后硫酸氢钾含量下降率 $\leq 2\%$ ；
- 1.4 PH 值在 3-6 之间；
- 1.5 投加量 $< 15\text{g}/\text{吨}$ 污水，消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。

二、药剂投加设备

- 2.1 院区药剂投加设备进行配套安装 2 套；
- 2.2 药剂投加设备电气部分进行更新处理，电气采用施耐德、西门子、ABB 等进口品牌元件；
- 2.3 药剂投加设备核心部件——计量泵更新为 seko、米顿罗、帕斯菲达等进口品牌计量泵，搅拌泵采用易威奇、海德兰、胜达因等品牌磁力泵；
- 2.4 药剂投加设备核心部件——计量泵、搅拌泵必须库存备件；
- 2.5 总站药剂投加设备采用一用一备，采取热备方式加装加药机。

三、售后服务要求

- 3.1 必须设置专人负责药剂及时供应和设备保障；
- 3.2 必须提供 7*24 小时售后服务；
- 3.3 设备故障必须 24 小时内解决或提供备用机；
- 3.4 必须提供相应的培训和指导。

四、其他

- 4.1 提供 3 份以上投标产品业绩合同证明文件
- 4.2 投标人或消毒粉生产厂家具有 3A 信用等级认证；
- 4.3 投标人或消毒粉生产厂家具有 5 星售后服务体系认证，认证须与消毒粉或水处理药剂相关；
- 4.4 消毒粉生产厂家需具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
- 4.5 投标产品获得中国环境标志认证证书。